

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1.10	Фильтр сетчатый чугунный со сливной пробкой серии IS16F Ду250, Ру16	IS16F		компания АДЛ	шт	2		
B1.11	Пробковый кран для манометра MV25-015, Ду15, Ру16	MV25-015			шт	8	7	
B1.12	Кран шаровой муфтовый проходной, латунный Ду25, Ру16	Бостон			шт	6	3	
B1.13	Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ Ду 200 с электроприводом SG07.1			компания АДЛ	шт	1		
	3) Шкаф пожарный навесной	ШПК-Пульс-320Н		ОАО "Пульс" г. Москва	шт	1		
	4) Пожарный кран Ø50, комплект:			— " —	компл.	1		
	- вентиль чугунный угловой в сборе с муфтой контргайкой Ø51	РПТК50		— " —	шт	1		
	- рукав пожарный, латексный в сборе с головками L=20м Ø51	Артикул 102101		— " —	шт	1		
	- ствол пожарный ручной с диаметром spryska 16мм Ø50	РС-50		— " —	шт	1		
	- огнетушитель порошковый	ОП-5		— " —	шт	2		
	5) Трубы стальные электросварные Ø57x3	ГОСТ 10704-91			м	4.0		
	— " — Ø 273x6	ГОСТ 10704-91			м	20.0		
	— " — Ø 219x6	ГОСТ 10704-91			м	32.0		
	— " — Ø 89x6	ГОСТ 10704-91			м	4.0		
	6) Тройник стальной переходной Ø273x7/219x6	ГОСТ 17376-2001			шт	3		
	7) Отвод 90° Ø273x6	ГОСТ 17375-2001			шт	8		
	8) Отвод 90° Ø219x6	ГОСТ 17375-2001			шт	16		
	9) Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза				м ²	7		
	11) Краска масляная				кг	4.0		
	12) Демонтаж насосных агрегатов K100 65/250, 6шт весом 520кг				кг	3120		
	13) Демонтаж чугунных фланцевых задвижек Ду250, 7 шт весом 180кг				кг	1260		
	— " — Ду100, 14шт весом 40кг				кг	560		
	14) Демонтаж стальных труб Ду 250, L=20м				кг	790		
	— " — Ду100, L=30м				кг	325		

Взам. инв. №
Инд. № подл.
47223

Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата

08 - 2012 - ВК.С

Лист
2