



Изм. № подл.
47223

Подпись и дата


Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудо- вания изделия, материала	Завод - изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	<u>Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1</u>								
	1) Насосная установка:								
B1.1	Hydro MRCE -6CRE -90-4-2 Q=400 м³/ч, Н-70 м, N-180 кВт	№97521043			"ГРУНДФОС"	комп.	1		
B1.2	Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с редуктором Ду=250				компания АДЛ	шт	8		
B1.3	Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ду=200				компания АДЛ	шт	4		
B1.4	Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ду=80				_____ " _____	шт	1 / 1		
B1.5	Манометр показывающий Ру=6кгс/см	V302			_____ " _____	шт	8 / 7		
B1.6	Редукционный клапан прямого действия "после себя"DM307 F, Ду8,Ру40	DM307 F			_____ " _____	шт	1 / 1		
					_____ " _____	шт			
B1.7	2) Водомерные узлы:								
	1. Счетчик расхода воды электромагнитный Ду=80	ПРЭМ 80-L2-B1			ЗАО "Теплоком"	шт	3		
	2. Манометр показывающий Ру=6кгс/см²	модель 111.10			компания АДЛ	шт	7		
	3. Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ду=200				компания АДЛ	шт	4		
	4. Затвор дисковый поворотный ГРАНВЭЛ межфланцевый с рукояткой Ду=80				компания АДЛ	шт	1		
	5. Редукционный клапан прямого действия "после себя"DM307 F, Ду8,Ру40				компания АДЛ	шт	1		
	6. Переход стальной приварной Ду 200х80	ГОСТ 17378-2001				шт	6	4.6	
	7. Пробковый кран для манометра MV25-015 Ду 15, Ру 16	MV25-015			компания АДЛ	шт	7		
	8. Кран шаровой проходной муфтовый латунный Ду25,Ру16	Бостон			компания АДЛ	шт	3		
	9. Фланец стальной плоский приварной 1-200-10	ГОСТ 12820-80				шт	10		
	10. Фланец стальной плоский приварной 1-80-10	ГОСТ 12820-80				шт	10	3.19	
B1.8	Переход концентрический Ø 200х80	ГОСТ17378-2001				шт	6		
B1.9	Переход концентрический Ø 300х200				компания АДЛ	шт	2		

В числителе указана общее количество, в знаменателе - для водомерных узлов.

						08 - 2012 - ВК.С		
						Насосная станция и узлы учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области		
Изм.	Коп.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП	Новиков					Насосная станция 2 - го подъема		Стадия
Нач.отд.	Зайцев				06.02.13			Р
Выполнил	Логинова				08.13			Лист
Проверил	Зайцев							Листов
Н.контроль	Зайцев					Спецификация оборудования, изделий и материалов		2
						ОАО "СМУ СИАСК" г. Новосибирск		